



GMINA BABORÓW
ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów
powiat głubczycki; województwo opolskie
tel. 77/4036920; faks 77/ 4036928
e-mail: um@baborow.pl, www.baborow.pl NIP: 748-15-06-649, Regon: 531412817

IGP.271.10.2022

Baborów, 14.10.2022 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Klonowej w Baborowie”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności na sieci wodociągowej: 1. SWZ - wodociąg z rur pe100 sdr17 \varnothing 110 mm, l= 490,0 m - wodociąg z rur pe100 sdr17 \varnothing 90 mm, l= 18,0 m - wodociąg z rur pe100 sdr17 \varnothing 32 mm, l= 43,0 m natomiast w opisie: - strona 30, 39: sdr11, - na profilach: sdr11

Odpowiedz 1

Należy zastosować rury SDR 17

Pytanie 2

Proszę o informację dot. Pozycji przedmiarowej 64 d.5 " pełna wymiana gruntu pod nawierzchnią drogową i chodnikiem. Zagęszczenie do $i_s=1,02$." jakiego zakresu dotyczy oraz jaka jednostka?

Odpowiedź 2

W przedmiarze w pozycji 64 jednostką miary (kolumna j.m.) powinien być kpl. Wyliczenie poprawnej ilości pozostaje w zakresie oferenta.

Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na zapytania należy uwzględnić w cenie przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SWZ.